

令和7年度 佐呂間町一般・産業廃棄物最終処分場維持管理状況

1. 埋立状況

【単位:トン】

	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物最終処分場	粗大・不燃ごみ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	焼却残渣	0.0	0.0	20.4	21.8	15.2	15.7						
	不燃残渣	5.6	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0						
	合 計	0.0	0.0	20.4	21.8	15.2	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立残余容量(※R6年度末)		1,432m ³	※一般廃棄物最終処分場の直接搬入は令和6年6月30日で終了										

【単位:トン】

	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物最終処分場	廃プラスチック	0	0	0	0	0	0						
	木くず	0	0	0	0	0	0						
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立残余容量(※R6年度末)		31,567m ³											

2. 施設の点検状況

点検結果: 異常なし ○
異常あり ×
補修実施 ◎

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月1日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日						
擁壁等	○	○	○	○	○	○						
遮水工	○	○	○	○	○	○						
浸出液処理設備	○	○	○	○	○	○						

3. 地下水及び放流水の状況

	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水 上流部	電気伝導率	ms/m	-	8.3	8.0	9.4	8.4	8.4	9.9					
	塩化物イオン	mg/l	0.5以上	7.6	7.5	7.0	7.2	7.3	7.7					
地下水 下流部	電気伝導率	ms/m	-	55.7	56.3	59.1	70.7	27.5	63.4					
	塩化物イオン	mg/l	0.5以上	87.0	83.0	66.0	110.0	29.0	94.0					
放流水	水素イオン濃度	pH	5.8~8.6	7.6	7.4	7.9	7.9	8.0	7.9					
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90以下	5.7	6.0	6.1	6.4	7.0	7.8					
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	0.9	1.6	0.9	2.2	0.2	0.8					
	浮遊物質(SS)	mg/l	60以下	2	5	5	4	2	2					
	りん含有量	mg/l	16以下	0.017	0.018	0.028	0.028	0.017	0.025					
	窒素含有量	mg/l	120以下	6.6	8.8	15.0	15.0	14.0	11.0					
	大腸菌群数	個/cm ³	3000以下	0	0	0	0	0	0					