令和元年度　佐呂間町一般・産業廃棄物最終処分場維持管理状況

1. 埋立状況

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物最終処分場	粗大・不燃ごみ	160.5	149.0										
	焼却残渣	0.0	15.4										
	合　計	160.5	164.4										
埋立残余容量(※H30年度末)	7,732㎥												

【単位:トン】

	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物最終処分場	廃プラスチック	－	0										
	木くず	－	0										
	合　計	－	0										
埋立残余容量(※H30年度末)	31,567㎥												

2. 施設の点検状況

点検結果:異常なし　○
異常あり　×
補修実施　◎

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月2日	5月1日										
擁壁等	○	○										
遮水工	○	○										
浸出液処理設備	○	○										

※産業廃棄物最終処分場遮水層の一部破損については、6月中に補修予定。

3. 地下水及び放流水の状況

項目			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水上流部	電気伝導率	ms/m	－	7.3	7.7										
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	5.4	7.4										
地下水下流部	電気伝導率	ms/m	－	40.0	43.0										
	塩化物イオン	mg/ℓ	0.5以上	42.0	41.0										
放流水	水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	8.26	8.27										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	5.25	5.70										
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	1.2	2.0										
	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	60以下	5.4	4.2										
	りん含有量	mg/ℓ	16以下	0.04	0.01										
	窒素含有量	mg/ℓ	120以下	6.4	10.3										
	大腸菌群数	個/cm^3	3000以下	2	47										